

SUDERINTA:

Vilniaus rajono savivaldybės

Administracija/Šilumos ūkio skyriaus

Vyriausiasis specialistas

2017 m. spalio mėn. 04 d.

SUDERINTA:

Vilniaus skyriaus

Vilniaus teritorinis skyrius

Skyriaus specialistas

2017 m. 10 mėn. 04 d.

TVIRTINU:

UAB Nemenčinės komunalininkas

Šilumos gamybos ir tiekimo skyriaus

Vyr.inžinierius A.Dynda

2017 m. 10 mėn. 04 d.



UAB NEMENČINĖS KOMUNALININKAS

termofikacinio vandens (95-70) prie Tvid. 18 C

temperatūrinis grafikas

2017 - 2018 m šildymo sezonui

Lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C	
	paduodama	grįžtama
10,0	40,0	34,7
9,0	40,0	34,5
8,0	40,0	34,3
7,0	40,0	34,1
6,0	40,0	33,9
5,0	40,0	33,7
4,0	40,2	33,6
3,0	42,1	34,9
2,0	43,9	36,2
1,0	45,7	37,4
0,0	47,5	38,6
-1,0	49,3	39,8
-2,0	51,1	41,0
-3,0	52,9	42,1
-4,0	54,6	43,3
-5,0	56,3	44,4
-6,0	58,0	45,5
-7,0	59,7	46,6
-8,0	61,4	47,7
-9,0	63,0	48,8
-10,0	64,7	49,8
-11,0	66,3	50,9
-12,0	68,0	51,9
-13,0	69,6	52,9
-14,0	71,2	54,0
-15,0	72,8	55,0
-16,0	74,4	56,0
-17,0	75,0	57,0
-18,0	75,0	57,9
-19,0	75,0	58,9
-20,0	75,0	59,9
-21,0	75,0	60,9
-22,0	75,0	61,8
-23,0	75,0	62,3
-24,0	75,0	63,7
-25,0	75,0	63,9
-26,0	75,0	64,1
-27,0	75,0	64,3
-28,0	75,0	64,5
-29,0	75,0	64,7
-30,0	75,0	65,9

Pastaba. Temperatūrinis grafikas sudarytas, remiantis kompiuterinės programos GID-99w informacine - grafine sistema "Temperatūrinis grafikas".

Sudarė:

UAB "Šilumos ūkio servisas"
Inžinierius J. Karaliūnas